

Согласовано:
«Трудовой цен»
Зубов О. Е.

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

1
подпись

Ф.И.О.

«08» 11 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 26
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка (общеобразовательная организация)

1.1 Адрес объекта 446818, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1

1.2 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1715 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): периметр-100 x 135 (пришкольная территория)

1.4 Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017г., капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка

1.1 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446818, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1

1.8 Основание для пользования объектом (безвозмездное пользование, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому.)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

Наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту-

нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **1,5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У,К); ДЧ-И (С,О);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект ДЧ-И (О,Г,У,С),ВНД(К)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2017-2030г.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступность входной группы для инвалидов К.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И(К)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

28.11.16
2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

ПОДПИСЬ

Ф. И. О.

« 08 » 11 2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

1.1 446818, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1

vasil@sch.yartel.ru

Корнилова Любовь Павловна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта - с. Русская Васильевка Самарской области**

2. **Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области**

3. **Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта - муниципальная**

5. **Объем предоставляемых услуг** 60 детей

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта - отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона**

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов -** Один вход- выход, шесть запасных выходов (центральный, 2выхода левого крыла, 2выхода правого крыла, 2 торцевых (запад-восток)выхода

8. **Год постройки - 1969г.**

9. **Год последней реконструкции -2012г.**

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с пандусником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,031м	К, С, О	реконструкция	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей					
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	создать	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создать	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	создать частично	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 5,0$ м	5,0м	К		

движения				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 5,0$ м		К	
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	+	К, Г	
Отражение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		С	
Места отдыха	наличие	+	К, О	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20м	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	+	К	Выполнить разметку парковочных мест и обозначение спецзнаками на горизонтальной поверхности стоянки, создать
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К	
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет		
Угол уклона	$\leq 1:12$		К	
Ширина	$\geq 1,0$ м		К	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К	

Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м			О, С	
Марш лестницы	3-12 ступеней			О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие			О, С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие			С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м			О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м			О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м			С	
Пандус на рельефе				нет	
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м			К	
Уклон	$\leq 8\%$			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м			К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			К, О	

	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,35м			

Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$ $\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$		К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина			К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К	
Информация об объекте	наличие	+	Г	
Лестница наружная	наличие	-		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	установить

Поручни с двух сторон				установить	
- на высоте	наличие 0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	+			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	1,5	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К		
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	-	К, О		

намокании						
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-		К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-		С	установить	
Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1, 8) x 2 м	1,68x1,78м		К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)		К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,52м		К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,025м		К	реконструкция	

2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной центральный выход

2	3	4	5	6	7
Крыльцо или входная площадка					
Высота площадки	м	0,3м			
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м	6x2,3м		К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м			К	
Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+		К, О, С	

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	+	Г	
Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	установить

Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установить	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	установить	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установить	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установить	
Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,25x1,8м 2,35x3,7м	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,47м	К, О	

- Высота порога наружного, внутреннего

$\leq 0,014$ м

0,09м

К

реконструкции

2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход левого крыла

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки	м	0,18м		
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м		К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К	
Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	

Информация об объекте	наличие	-	Г		
Лестница наружная	наличие	нет			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
Надус наружный	наличие	нет			

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К, О		
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К		
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	К, О		

	Поверхности твердыми, не намокании	покрытий допускается	должны скольжения	быть при	наличие	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)				наличие	-	К	
	Звуковой маяк у входа				наличие	-	С	
	Тамбур							
	Габариты: глубина X ширина				$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,5x1,5м	К	
	Двери распашные раздвижные (А)				наличие	(Р)	К, О	
	- ширина дверного проема в свету				$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О	
	- высота порога наружного, внутреннего				$\leq 0,014$ м	-	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Лестница на уровень 1-го этажа					
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установить	Установить 2-ой поручень
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установить	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
Пандус переносной	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
Коридоры/холлы					

Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,3 м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г	установить
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить
Тактильная схема	наличие	-	С	установить
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
Контрастная маркировка	наличие		С	

Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О	
Пандус внутренний на этаже		нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Уклон	$\leq 8\%$		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С	установить	Установить поручни со 2-ой стороны
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установить	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					

Лифт пассажирский и грузовой		наличие	+			
Кабина:						
- габариты (глубина х ширина)		$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$		К		
- ширина дверного проема		$\geq 0,95 \text{ м}$		К		
- Поручни		наличие		О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	+	Г, С		
Знак доступности		наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта		наличие	+		установить	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание в кабине №						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1,09м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$		К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$		О		

Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5x1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина или визуального обслуживания № (примерочная, перетоворная, кабина телефона и др.)					
Ширина х глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$		К		
Место для сидения	наличие		О		
Крючки для кофты/блей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		создать	
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
	- опорные поручни	наличие		К, О		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		

	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	К, О			
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	К, О			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	К			
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	К, О			
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	К			
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	К, О			
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	К, О			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	С			
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	К, О, С			

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м	1,83м	К, О, Г, С		

Высота прописных букв	$n \leq 4,5 \text{ м}$	$\geq 0,075 \text{ м}$	К, О, Г, С	замена
освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С	
Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С	
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г, С	замена
освещенность	наличие		К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие		С	создать
высота размещения	1,3 – 1,4 м		С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить
на кнопках управления лифта	наличие	+	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установить
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить
Малогобаритные аудиовизуальные	наличие	-	К, С, О, Г	установить

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающих к путям пешеходного движения до 0,025м. в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 (актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. На автостоянке для инвалидов произвести разметку парковочных мест и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней, не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м. При ширине лестницы более 4м произвести установку раздельных поручней круглого сечения диаметром 0,04-0,06м высотой 0,85-0,95м с горизонтальным завершением длиной 0,3м и нетравмирующим окончанием. Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. У

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о наименовании кабинета.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла - коляски рядом с унитазом. Установить крючки для кофилей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

Игорь Мещеряков
(должность)

Игорь Мещеряков
подпись (фамилия, и.о.)

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка
(должность)

Игорь Мещеряков
(подпись) М.П. Корнилов И.П.
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« ____ » ____ 2016 г.

Дата заполнения
« *08* » *11* ____ 2016 г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)